



ООО «Рубеж»

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ  
ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕПЛОВОЙ  
МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ  
ИП 212/101-64-PR-R3**

Этикетка

ПАСН.425218.007 ЭТ

Редакция 2

**Свидетельство о приемке и упаковывании**

Извещатели пожарные комбинированные дымовые оптико-электронные тепловые максимально-дифференциальные адресно-аналоговые ИП 212/101-64-PR-R3 с базовыми основаниями, без базовых оснований изготовлены и приняты в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425214.002 ТУ, признаны годными для эксплуатации и упакованы согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

W1.02 , W1.03 , W2.02 , W2.03 , без б/о

Количество / версия ПО \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Заводские номера:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



QR-код для перехода на страницу продукта

**1 Основные сведения об изделии**

1.1 Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 212/101-64-PR-R3 (далее – ИП) предназначен для работы с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными адресными ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП», ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.Р3 и контроллерами адресных устройств «R3-Рубеж-КАУ2», «Рубеж-КАУ1» прот.Р3, «Рубеж-КАУ2» прот.Р3 (далее – прибор).

1.2 ИП выполняет функции:

- измерение концентрации дыма и передача результатов измерения в прибор;
- измерение температуры окружающей среды и передача результатов измерения в прибор;
- расчет скорости изменения температуры и передача результата расчета в прибор;
- обработка по специальным алгоритмам результатов измерений и принятие решения о формировании сигнала «Пожар»;
- формирование и передача в прибор сигнала «Неисправность»;
- индикация режима работы ИП;
- измерение запыленности дымовой камеры и передача результата измерения в прибор;
- автоматическая компенсация запыленности дымовой камеры;
- тестирование с помощью кнопки ТЕСТ или оптического тестера ОТ-1.

1.3 ИП маркирован товарным знаком по свидетельству № 577512 (RUBEZH).

1.4 ИП применяется совместно с изоляторами шлейфа базовыми И3-1Б-R3 L1.42, И3-1Б-R3 L2.42 или базовыми основаниями W1.02, W1.03, W2.02, W2.03.

1.5 Расшифровка условного обозначения базовых оснований **W<sub>-</sub>0**

базовое основание с винтовыми контактами для крепления проводов адресной линии связи (далее – АЛС)

количество контактов для крепления проводов АЛС:  
2 – для двухпроводного кабеля;  
3 – с площадкой для экранированного двухпроводного кабеля

назначение:  
1 – для монтажа на несущие конструкции;  
2 – для монтажа на подвесной потолок

**2 Комплектность**

2.1 Комплектность ИП приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт. (экз.)	Примечание
ИП 212/101-64-PR-R3 без базовых оснований или ИП 212/101-64-PR-R3 с базовыми основаниями W1.02/W1.03 или ИП 212/101-64-PR-R3 с базовыми основаниями W2.02/W2.03	В количестве согласно разделу «Свидетельство о приемке и упаковывании»	Упаковка транспортная
Этикетка на ИП 212/101-64-PR-R3	1	На упаковку транспортную
Колпак защитный		На каждый ИП, кроме ИП с базовыми основаниями W2.02, W2.03

Примечание – По отдельному заказу потребителю может поставляться тестер оптический ОТ-1.

### 3 Гарантии изготовителя (поставщика)

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ИП требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года,  
для изделий «Серия 3» – 3 года,  
для изделий «Серия 5» – 5 лет,  
для изделий «Серия СВ» – 7 лет с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ИП. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ИП.

3.4 В случае выхода ИП из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки ИП на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:

Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: [td\\_rubezh@rubezh.ru](mailto:td_rubezh@rubezh.ru)

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

### 4 Сведения о сертификации

4.1 На сайте компании по адресу: [https://products.rubezh.ru/products/ip\\_212\\_101\\_64\\_pr\\_r3\\_w1\\_02-1593/](https://products.rubezh.ru/products/ip_212_101_64_pr_r3_w1_02-1593/) доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 212/101-64-PR-R3».