

**Свидетельство о приемке и упаковывании**

Модуль сопряжения  
 повторитель интерфейса МС-ПИ  
 Заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с требованиями  
 технических условий ПАСН.423149.007 ТУ,  
 признан годным для эксплуатации и упакован  
 согласно требованиям, предусмотренным в  
 действующей технической документации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

**1 Основные сведения об изделии**

1.1 Модуль сопряжения повторитель интерфейса МС-ПИ (далее – МС-ПИ) представляет собой устройство, предназначенное для использования в системах противопожарной защиты и охранной сигнализации совместно с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными адресными ППКПУ 01149-4-1 «Рубеж-4А», ППКПУ 011249-2-1 серии «Водолей», ППКПУ 011249-2-2, ППКОП 011249-2-1 «Рубеж-2ОП», ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.РЗ и контроллера адресных устройств «Рубеж-КАУ2» прот.РЗ.

1.2 Повторитель выполняет функцию удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485 с защитой от короткого замыкания.

1.3 Повторитель маркирован товарным знаком по свидетельству № 577512 (RUBEZH).

**2 Комплектность**

Модуль сопряжения повторитель интерфейса МС-ПИ.....1 шт.  
 Этикетка.....1 экз.  
 Фиксатор Р21.610.003.005-01.....1 шт.

Примечание – Для изделий, маркированных знаком «Охрана», поставляется комплект монтажных частей в составе:

- шуруп 4 × 30 в количестве 4 шт.;
- дюбель 6 × 30 в количестве 4 шт.

**3 Гарантии изготовителя (поставщика)**

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие МС-ПИ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года,  
 для изделий «Серия З» – 3 года,  
 для изделий «Серия 5» – 5 лет,  
 для изделий «Серия СВ» – 7 лет с даты выпуска.

Гарантийный срок эксплуатации для изделий, маркированных знаком «Охрана», – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев с даты выпуска; гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену МС-ПИ. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта МС-ПИ.

3.4 В случае выхода МС-ПИ из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки МС-ПИ на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:  
 Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: [td\\_rubezh@rubezh.ru](mailto:td_rubezh@rubezh.ru)

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

**4 Сведения о сертификации**

4.1 На сайте компании по адресу: [https://products.rubezh.ru/products/ms\\_pi-1763/](https://products.rubezh.ru/products/ms_pi-1763/) доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Модуль сопряжения повторитель интерфейса МС-ПИ».

**Свидетельство о приемке и упаковывании**

Модуль сопряжения  
 повторитель интерфейса МС-ПИ  
 Заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с требованиями  
 технических условий ПАСН.423149.007 ТУ,  
 признан годным для эксплуатации и упакован  
 согласно требованиям, предусмотренным в  
 действующей технической документации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

**1 Основные сведения об изделии**

1.1 Модуль сопряжения повторитель интерфейса МС-ПИ (далее – МС-ПИ) представляет собой устройство, предназначенное для использования в системах противопожарной защиты и охранной сигнализации совместно с приборами приемно-контрольными и управления охранно-пожарными адресными ППКПУ 01149-4-1 «Рубеж-4А», ППКПУ 011249-2-1 серии «Водолей», ППКПУ 011249-2-2, ППКОП 011249-2-1 «Рубеж-2ОП», ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот.РЗ и контроллера адресных устройств «Рубеж-КАУ2» прот.РЗ.

1.2 Повторитель выполняет функцию удлинения и гальванической развязки линии интерфейса RS-485 с защитой от короткого замыкания.

1.3 Повторитель маркирован товарным знаком по свидетельству № 577512 (RUBEZH).

**2 Комплектность**

Модуль сопряжения повторитель интерфейса МС-ПИ.....1 шт.  
 Этикетка.....1 экз.  
 Фиксатор Р21.610.003.005-01.....1 шт.

Примечание – Для изделий, маркированных знаком «Охрана», поставляется комплект монтажных частей в составе:

- шуруп 4 × 30 в количестве 4 шт.;
- дюбель 6 × 30 в количестве 4 шт.

**3 Гарантии изготовителя (поставщика)**

3.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие МС-ПИ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель (поставщик) рекомендует выполнять работы по монтажу, настройке и эксплуатации оборудования организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень.

3.2 Гарантийный срок – 2 года,  
 для изделий «Серия З» – 3 года,  
 для изделий «Серия 5» – 5 лет,  
 для изделий «Серия СВ» – 7 лет с даты выпуска.

Гарантийный срок эксплуатации для изделий, маркированных знаком «Охрана», – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет 6 месяцев с даты выпуска; гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты выпуска.

3.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену МС-ПИ. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта МС-ПИ.

3.4 В случае выхода МС-ПИ из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящей этикеткой с указанием времени наработки МС-ПИ на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу:  
 Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: [td\\_rubezh@rubezh.ru](mailto:td_rubezh@rubezh.ru)

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

**4 Сведения о сертификации**

4.1 На сайте компании по адресу: [https://products.rubezh.ru/products/ms\\_pi-1763/](https://products.rubezh.ru/products/ms_pi-1763/) доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Модуль сопряжения повторитель интерфейса МС-ПИ».



QR-код для перехода  
 на страницу продукта



QR-код для перехода  
 на страницу продукта